2014001380A

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2016CCC0308-2490496
（任务编号）

产品名称: 刀型触头熔断器

型　　号: RDT16-4

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司

样品名称：刀型触头熔断器 型　　号：RDT16-4 商　　标：/ 样品数量：1 支持件+2 熔断体 样品来源：工厂送样 收样日期：2017-03-07 完成日期：2017-03-10	委 托 人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 企 业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验结论：依据 GB/T13539.2-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

RDT16-4

熔断体的额定电压 Un：AC500V；

熔断体的额定电流 In：800,1000A；

额定短路能力 I1：100kA；

分断范围和使用类别：gG；

熔断器支持件的额定电压 Un：AC500V；

熔断器支持件的额定冲击耐受电压 Uimp：6kV；

熔断器支持件的额定电流 In：1000A；

极数：1P.

主检：王　炜　签名：王炜　日期：2017-03-20

审核：尤雪元　签名：尤雪元　日期：2017-03-20

签发：许建林　签名：许建林　日期：2017-03-20

（检测机构名称、盖章）

2017 年 03 月 20 日

备注：

1.变更情况：

序号和名称	变更前	变更后
见附页	见附页	见附页

2.原 3C 认可报告编号：C-040-12C0002-S；

3.出具试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司；

4.原 3C 证书编号：2012010308536351；

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。