



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他：

申请编号：V2025CQC012010-1397516

产品名称：太阳能光伏系统保护用熔断体

型 号：RDT8-32PV

检测机构：浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心（浙江）



申请编号：V2025CQC012010-1397516 样品名称：太阳能光伏系统保护用熔断体 型号：RDT8-32PV 商 标：/ 样品数量：6 台 样品来源：生产企业送样 收样日期：2025-12-10 完成日期：2025-12-26	委 托 人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民 工业园） 生 产 者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民 工业园） 生 产 企 业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论：依据 GB/T 13539.6-2024 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDT8-32PV； U _n ：DC1000V； I _n ：2A、3A、4A、5A、6A、8A、10A、12A、15A、20A、25A、30A； 额定分断能力：20kA； 分断范围和使用类别：gPV。	
主检：姜泽炜 签名：日期：2026-01-05	（检测机构名称、盖章） 2026 年 01 月 05 日
审核：陆林林 签名：日期：2026-01-05	
签发：黄 芳 签名：日期：2026-01-05	
备注：本报告为变更报告，具体变更内容和原 CQC 认证情况见附页	

附 页

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换代	GB/T 13539.6-2013	GB/T 13539.6-2024
产品 CQC 认证情况:			
原 CQC 证书编号		CQC23012408251	
原型式试验 检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	报告 编号	03601-A-23D0111-S
备注：本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。			

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	报告编号
封面	√	1	02402-25K119Y28002
首页	√	1	02402-25K119Y28002
附页	√	1	02402-25K119Y28002
报告组成	√	1	02402-25K119Y28002
安全型式试验报告	√	11	02402-25K119Y28002-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02402-25K119Y28002

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验