



240020349812



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号：A2025CCC0307-4748536

(任务编号)

产品名称：万能式断路器

型 号： RDW5-2000、RDW5P-2000

检测机构：山东省产品质量检验研究院

(国家节能产品质量检验检测中心、

国家输配电设备质量检验检测中心(山东))



产品名称：万能式断路器		委托人：人民电器集团有限公司							
型号：RDW5-2000、RDW5P-2000		委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)							
商标：PEOPLE		生产者：人民电器集团有限公司							
样品数量：7 台		生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)							
样品来源：送样		生产企业：浙江人民电器有限公司							
收样日期：2025-06-05		生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号							
完成日期：2025-07-10									
试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格									
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDW5-2000、RDW5P-2000 Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V、AC690V、AC800V; In: 630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A; Ics: AC400V: 80kA (S 型)、80kA (H 型); AC690V: 50kA (S 型)、65kA (H 型)、AC800V: 50kA (S 型)、60kA (H 型) ; Icu: AC400V: 80kA (S 型)、80kA (H 型); AC690V: 50kA (S 型)、65kA (H 型)、AC800V: 50kA (S 型)、60kA (H 型) ; Icw: AC400V: 65kA/1s (S 型)、65kA/1s (H 型); AC690V: 40kA/1s (S 型)、55kA/1s (H 型)、AC800V: 40kA/1s (S 型)、50kA/1s (H 型) ; 过电流脱扣器类型：电子式；选择性类别：B 类；极数：3P、4P；产品适用于隔离； 适用频率： 50Hz/60Hz；配用的辅助触头：4NO4NC、6NO6NC, Ith:6A, AC-15: 230V/1.5A、400V/0.9A,DC-13:220V/0.27A、110V/0.55A									
主检：隋宜辰		签名：隋宜辰 日期：2025-07-10							
审核：杜红亮		签名：杜红亮 日期：2025-07-10							
签发：郭凤诚		签名：郭凤诚 日期：2025-07-10							
		山东省产品质量检验研究院 2025 年 7 月 10 日							
备注： 1. 变更情况：									
<table><tr><th>变更内容</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td rowspan="2">1、参数变更</td><td>Ue: AC400V、AC690V Ics: AC400V: 80kA (S 型)、80kA (H 型); AC690V: 50kA (S 型)、65kA (H 型) ; Icu: AC400V: 80kA (S 型)、80kA (H 型); AC690V: 50kA (S 型)、65kA (H 型) ; Icw: AC400V: 65kA/1s (S 型)、65kA/1s (H 型); AC690V: 40kA/1s (S 型)、55kA/1s (H 型) ;</td><td>Ue: AC400V、AC690V、AC800V Ics: AC400V: 80kA (S 型)、80kA (H 型); AC690V: 50kA (S 型)、65kA (H 型)、AC800V: 50kA (S 型)、60kA (H 型) ; Icu: AC400V: 80kA (S 型)、80kA (H 型); AC690V: 50kA (S 型)、65kA (H 型)、AC800V: 50kA (S 型)、60kA (H 型) ; Icw: AC400V: 65kA/1s (S 型)、65kA/1s (H 型); AC690V: 40kA/1s (S 型)、55kA/1s (H 型)、AC800V: 40kA/1s (S 型)、50kA/1s (H 型) ;</td></tr></table>				变更内容	变更前	变更后	1、参数变更	Ue: AC400V、AC690V Ics: AC400V: 80kA (S 型)、80kA (H 型); AC690V: 50kA (S 型)、65kA (H 型) ; Icu: AC400V: 80kA (S 型)、80kA (H 型); AC690V: 50kA (S 型)、65kA (H 型) ; Icw: AC400V: 65kA/1s (S 型)、65kA/1s (H 型); AC690V: 40kA/1s (S 型)、55kA/1s (H 型) ;	Ue: AC400V、AC690V、AC800V Ics: AC400V: 80kA (S 型)、80kA (H 型); AC690V: 50kA (S 型)、65kA (H 型)、AC800V: 50kA (S 型)、60kA (H 型) ; Icu: AC400V: 80kA (S 型)、80kA (H 型); AC690V: 50kA (S 型)、65kA (H 型)、AC800V: 50kA (S 型)、60kA (H 型) ; Icw: AC400V: 65kA/1s (S 型)、65kA/1s (H 型); AC690V: 40kA/1s (S 型)、55kA/1s (H 型)、AC800V: 40kA/1s (S 型)、50kA/1s (H 型) ;
变更内容	变更前	变更后							
1、参数变更	Ue: AC400V、AC690V Ics: AC400V: 80kA (S 型)、80kA (H 型); AC690V: 50kA (S 型)、65kA (H 型) ; Icu: AC400V: 80kA (S 型)、80kA (H 型); AC690V: 50kA (S 型)、65kA (H 型) ; Icw: AC400V: 65kA/1s (S 型)、65kA/1s (H 型); AC690V: 40kA/1s (S 型)、55kA/1s (H 型) ;	Ue: AC400V、AC690V、AC800V Ics: AC400V: 80kA (S 型)、80kA (H 型); AC690V: 50kA (S 型)、65kA (H 型)、AC800V: 50kA (S 型)、60kA (H 型) ; Icu: AC400V: 80kA (S 型)、80kA (H 型); AC690V: 50kA (S 型)、65kA (H 型)、AC800V: 50kA (S 型)、60kA (H 型) ; Icw: AC400V: 65kA/1s (S 型)、65kA/1s (H 型); AC690V: 40kA/1s (S 型)、55kA/1s (H 型)、AC800V: 40kA/1s (S 型)、50kA/1s (H 型) ;							
	2. 最近一次原认可报告编号：02402-25119Y02032-S;								
3. 最近一次出具原试验报告的检测单位：浙江方圆检测集团股份有限公司（浙江方圆电气设备检测有限公司）;									
4. 原证书编号：2024010307683255;									
5. 此变更报告与原试验报告合并使用方为有效，报告中样品描述及说明取代原试验报告中的样品描述及说明。									

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03101-AY0202264-2025
首页	√	1	03101-AY0202264-2025
报告组成	√	1	03101-AY0202264-2025
安全型式试验报告	√	96	03101-AY0202264-2025-S
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
- F 试验结果不符合要求
- N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验