

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告


试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖: ☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2018CCC0307-2873995
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器
型号: RDW7-1600

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司






序号和名称	变更	变更后
1. 型号变更	RDW2-1600	RDW7-1600

原 CCC 认可报告编号: C-040-09B2030-S;

出具本试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

原 CCC 证书编号: 2007010307258050;

此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

样品名称: 万能式断路器 型号: RDW7-1600 商标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-01-04 完成日期: /	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号						
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDW7-1600; Ui:690V;Uimp:12kV; Ue:AC400V/690V; In: 200A,400A,630A,800A,1000A,1250A,1600A; 过电流脱扣器类型: 电子式; Ue=400V: Ics: 42kA; Icu: 55kA; Icw: 42kA/1s; Ue=690V: Ics: 25kA; Icu: 30kA; Icw: 25kA/1s; 使用类别: B 类; 极数: 3P, 4P; 适用于隔离;							
主检: 王 炜 签名:  日期: 2019-01-15							
审核: 陆维导 签名:  日期: 2019-01-15							
签发: 张 洁 签名:  日期: 2019-01-15							
备注: 备注 1.变更情况: <table border="1"><thead><tr><th>序号和名称</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.型号变更</td><td>RDW2-1600</td><td>RDW7-1600</td></tr></tbody></table>		序号和名称	变更前	变更后	1.型号变更	RDW2-1600	RDW7-1600
序号和名称	变更前	变更后					
1.型号变更	RDW2-1600	RDW7-1600					
2.原 CCC 认可报告编号: C-040-09B2030-S ; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2007010307258050; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							