

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0307-2874174
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型号: RDW7-2500

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



备注:

备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.型号变更	RDW2-2500	RDW7-2500

2.原CCC认可报告编号: C-040-12B0250-S;

3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原CCC证书编号: 2012010307552402;


5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。


样品名称: 万能式断路器 型号: RDW7-2500 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-01-04 完成日期: /	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
---	--


试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDW7-2500;
 Ui:1000V;Uimp:12kV;
 Ue:AC400V/690V;
 In:1600A,2000A,2500A;
 过电流脱扣器类型:电子式,
 AC400V:Ics:85kA;Icu:85kA;Icw:65kA/1s;
 AC690V:Ics:50kA;Icu:50kA;Icw:50kA/1s
 使用类别:B;极数 3P,4P; 适用于隔离;

主检: 王 炜 签名:  日期: 2019-01-15

审核: 尤雪元 签名:  日期: 2019-01-15

签发: 张 洁 签名:  日期: 2019-01-15



备注:

备注

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.型号变更	RDW2-2500	RDW7-2500

2.原 CCC 认可报告编号: C-040-12B0250-S ;

3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原 CCC 证书编号: 2012010307552402;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。