



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请  变更  监督  复审  其他:

申请编号: A2024CCC0307-4545922  
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: RDW7-2500/Y

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



|   |   |
|---|---|
| <p>样品名称: 万能式断路器</p> <p>型 号: RDW7-2500/Y</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 1 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2024-08-26</p> <p>完成日期: /</p> | <p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号</p> |
|---|---|

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDW7-2500/Y  
 Ui:1000V;Uimp:12kV;  
 Ue:AC400V/690V;  
 In: 1000A,1250A,1600A,2000A,2500A;  
 过电流脱扣器类型:电子式;  
 AC400V: Ics=Icu:85kA,Icw:85kA/1s;  
 AC690V: Ics=Icu:65kA,Icw:65kA/1s;  
 选择性类别:B类;适用频率:50/60Hz;  
 极数:3P,4P,适用于隔离用。  
 配用的辅助触头(YQF1): 4NO4NC, 6NO6NC;  
 Ith:6A;Ui:690V;Uimp:6kV;  
 AC-15:Ue/Ie:AC230V/1.5A,AC400V/0.9A;  
 DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.27A,DC110V/0.55A.

主检: 王 炜 签名:  日期: 2024-08-27

审核: 任 翔 签名:  日期: 2024-08-27

签发: 孙阿琴 签名:  日期: 2024-08-27



备注:

- 1.变更情况: 见附页;
- 2.原认可报告编号: 03601-A-21B0997-S;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原证书编号: 2024010307679140;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。