210020349105

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号：A2024CCC0307-4545921
（任务编号）

产品名称：万能式断路器

型　　号：RDW7-4000

检测机构：浙江省高低压电器产品质量检验中心

国家低压电器产品质量检验检测中心（浙江）

检验检测专用章

样品名称：万能式断路器 型　　号：RDW7-4000 商　　标：PEOPLE 样品数量：1 台 样品来源：企业送样 收样日期：2024-08-27 完成日期：2024-08-28	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产者(制造商)：人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

试验结论：依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

RDW7-4000；Uimp：12kV；Ui：1000V；Ue：AC400V/690V；In：2000A，2500A，2900A，3200A，3600A，4000A；过电流脱扣器类型：电子式；Ue：AC400V：Ics：100kA，Icu：100kA，Icw：100kA/1s；Ue：AC690V：Ics：85kA，Icu：85kA，Icw：85kA/1s；选择性类别：B；极数：3P，4P；适用于隔离用；配用的辅助触头：YQF1，4NO4NC、6NO6NC；Ith：6A；AC-15：Ue/Ie：AC230V /1.5A，AC400V /0.9A ；DC-13：Ue/Ie：DC220V/0.27A，DC110V/0.55A

主检：　张军强　签名：　日期：2024-08-28 审核：　林杰　签名：　日期：2024-08-28 签发：　李孟　签名：　日期：2024-08-28	浙江省高低压电器产品质量检验中心 检测检测专用章 2024 年 08 月 28 日

备注

示波图编号原则：操作性能寿命—S 图；接通分断—T 图；预期波—Y 图；EMC—E 图

变更信息	变更前	变更后
产品系列描述	本申请单元产品不同额定电流主要差异在于接线端铜排厚度不同	本申请单元产品为液晶型产品，不同额定电流主要差异在于接线端铜排厚度不同
原证书编号	2024010307679139	
已获证型号规格	见 P8 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	浙江省高低压电器产品质量检验中心 国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)	17001-NPC0307-21062402

说明：此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效