



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0307-2873997
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: RDW7-6300

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

检测报告专用章
(2)



样品名称: 万能式断路器 型号: RDW7-6300 商标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-06-08 完成日期: 2018-06-22	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
---	--

试验结论: 依据 GB/T14048.2-2008 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDW7-6300; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V/690V; In:4000A, 5000A, 6300A; 过电流脱扣器类型:电子式; AC400V: Ics:120kA, Icu:120kA, Icw:120kA/1s; AC690V: Ics:80kA, Icu:80kA, Icw:80kA/1s; 使用类别:B; 3P、4P; 适用于隔离用

配用的辅助触头:4NO4NC、6NO6NC, Ith:6A, AC-15:230V/1.5A、400V/0.9A, DC-13:220V/0.27A、110V/0.55A

主检: 蔡贵平 日期: 2018-06-22

审核: 胡晓芳 日期: 2018-11-23

签发: 蔡贵平 日期: 2018-11-26

福建省产品质量检验研究院
2018 年 11 月 26 日

备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	型号变更	RDW2-6300	RDW7-6300
2	面板样式变更, 材料不变, 结构不变	见原报告“02501-15DQ147”中样品照片	见“02501-18DQ768”中样品照片

2.原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-15DQ147(A2015CCC0307-2126186);

3.出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原 3C 证书编号: 2016010307870469;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。