



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：


申请编号：V2021CQC107502-830558  
(任务编号)

产品名称：万能式断路器

型 号：RDW7-6300

检测机构：福建省产品质量检验研究院



样品名称：万能式断路器 型号：RDW7-6300 商 标：/ 样品数量：8 台 样品来源：送样 收样日期：2022-04-20 完成日期：2022-05-25	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDW7-6300；Uimp：12kV；Ui：1000V；Ue：AC400V/690V； In：4000A，5000A，6300A；过电流脱扣器类型：电子式； AC400V：Ics：135kA，Icu：135kA，Icw：135kA/1s； AC690V：Ics：120kA，Icu：120kA，Icw：120kA/1s； 选择性类别：B；3P、4P；适用于隔离用；50Hz/60Hz； 配用的辅助触头：Ith：6A，AC-15：230V/1.5A、400V/0.9A， DC-13：220V/0.27A、110V/0.55A	
主检：  日期：2022-05-25	 福建省产品质量检验研究院 2022年7月13日
审核：  日期：2022-07-12	
签发：  日期：2022-07-13	
备注： 1.变更情况：(详见附页)； 2.最近一次原认可报告编号：02501-18DQ768； 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院； 4.原证书编号：CQC2016010307870469； 5.示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC波形)；D(50kA系统)，X(10kA系统)，S(寿命系统)，N(120kA系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流寿命系统)，NZ(直流短路系统)，ZZ(直流综合系统)。 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效； 7.程序 8.3.5.3(#03)，程序 8.3.8.3、8.3.8.4(#04、#05、#06)分包广东产品质量监督检验研究院报告编号为：DY221689。	