



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-864208





(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: RDX6-63

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 小型断路器 型 号: RDX6-63 商 标: / 样品数量: 7 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-12-16 完成日期: 2021-12-25	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 (V025907) 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐 路 555 号									
试验结论: 依据 GB/T10963.1-2020 检验合格										
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDX6-63 Uimp:4kV,Ui:400V; Ue:AC220V(1P,1P+N), AC380V(2P,3P,3P+N,4P); In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; 瞬时脱扣器类型:C 型,D 型; Ics:7.5kA,Icn:10kA; 极数: 1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P.										
主检: 方 刚 签名:  日期: 2022-03-03										
审核: 任 翔 签名:  日期: 2022-03-03										
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-03-03										
备注: 1. 变更情况: <table border="1" data-bbox="188 1814 1460 1937"> <thead> <tr> <th>序号和名称</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 标准变更</td> <td>GB/T10963.1-2005</td> <td>GB/T10963.1-2020</td> </tr> <tr> <td>2. 生产企业地址变更</td> <td>浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号</td> <td>浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</td> </tr> </tbody> </table> 2. 原认可报告编号: C-040-09C0414-S; 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原证书编号: CQC2006010307175115; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。		序号和名称	变更前	变更后	1. 标准变更	GB/T10963.1-2005	GB/T10963.1-2020	2. 生产企业地址变更	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
序号和名称	变更前	变更后								
1. 标准变更	GB/T10963.1-2005	GB/T10963.1-2020								
2. 生产企业地址变更	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号								