



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-864209



(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: RDX6-40

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 小型断路器 型 号: RDX6-40 商 标: / 样品数量: 10 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-12-16 完成日期: 2021-12-20	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 (V025907) 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐 路 555 号									
试验结论: 依据 GB/T10963.1-2020 检验合格										
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDX6-40 Uimp:4kV,Ui:400V; Ue:AC230V; In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A; 瞬时脱扣器类型:C 型,D 型; Ics:6kA,Icn:6kA; 极数: 2P(仅带一个保护极).										
主检: 方 刚 签名:  日期: 2022-03-03	 (检测机构名称: 盖章) 2022年03月03日									
审核: 陆维导 签名:  日期: 2022-03-03										
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-03-03										
备注: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 30%;">序号和名称</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> <tr> <td>1. 标准变更</td> <td>GB/T10963.1-2005</td> <td>GB/T10963.1-2020</td> </tr> <tr> <td>2. 生产企业地址变更</td> <td>浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号</td> <td>浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</td> </tr> </table> 2.原认可报告编号: 03601-A-16C0020-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原证书编号: CQC2006010307173849; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。		序号和名称	变更前	变更后	1. 标准变更	GB/T10963.1-2005	GB/T10963.1-2020	2. 生产企业地址变更	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
序号和名称	变更前	变更后								
1. 标准变更	GB/T10963.1-2005	GB/T10963.1-2020								
2. 生产企业地址变更	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号								