



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0354

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2026CCC0307-5113084
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: RDX6-63

检测机构: 杭州海关技术中心



样品名称：小型断路器 型 号：RDX6-63 商 标：/ 样品数量：48 台 样品来源：送样 收样日期：2026-08-25 完成日期：2026-09-07		委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号	
试验结论：依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格。			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDX6-63; Uimp: 4kV; Ui: 400V; Ue: AC220V(1P, 1P+N), AC380V(2P, 3P, 3P+N, 4P); In: 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣器类型：C 型，D 型；Ics:7500A, Icn:10000A; 极数：1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P			
主检：王博恺 签名：王博恺 日期：2026-09-07			
主检：胡乐晨 签名：胡乐晨 日期：2026-09-07			
主检：叶小木 签名：叶小木 日期：2026-09-07			
备注	变更情况及试品编号详见下一页。		

1. 变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	增加额定电流（In）	6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A	1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A
2	增加电阻丝材料名称及规格	/	见表 1
3	脱扣器线圈线材规格及匝数补充及增加	5x2.5 3 匝	见表 2

2. 原 CCC 认证认可报告编号：03601-A-21C0149-S
3. 出具原 CCC 认证认可试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司
4. 原 CCC 认证证书编号：2024010307694154；
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

试品编号:

RDX6-63:

D0-1~5 (1P/D1~D5);

D0-6~10 (1P/C1~D5);

E1-1~3 (1P/D1);

E1-4~6 (1P+N/D1);

E1-7~9 (2P/D1);

E1-10~12 (4P/D1);

E2-1~3 (1P/D1);

E2-4~6 (1P+N/D1);

E2-7~9 (2P/D1);

E2-10~12 (4P/D1);

拍照样品:

RDX6-63:

3P/D63;

3P+N/D1;

其余为备品共 12 只。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	01601-DW260209
首页	√	2	01601-DW260209
报告组成	√	1	01601-DW260209
安全型式试验报告	√	59	01601-DW260209
电磁兼容型式试验报告	√	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定：P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验