

中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证 试验报告


☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0301-2972642
(任务编号)

产品名称: 单相单表位计量箱

型号: RXD1

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



安全型式试验报告

申请编号: A2018CCC0301-2972642
(任务编号)

样品名称: 单相单表位计量箱

型号规格: RXD1

商标: /

样品数量: 1 台+样件

样品来源: 企业送样

样品生产序号: 2018070096

收样日期: 2018-10-25

完成日期: 2018-11-30

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商): 人民电器集团有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验依据标准: GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO)》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: RXD1

额定工作电压 (Ue): 230V

额定绝缘电压 (Ui): 690V

频率 (fn): 50Hz

主母线额定电流 (InA): 100A~16A

主母线额定短时耐受电流 (Icw): 10kA

户内型/户外型: 户内型

外壳防护等级: IP44-操作面 IP20C

最大输出回路数: 1

主检: 赵文闯 签名: 赵文闯 日期: 2018-12-01

审核: 袁科锋 签名: 袁科锋 日期: 2018-12-01

签发: 杜 量 签名: 杜量 日期: 2018-12-03



备注

变更信息	变更前	变更后
[12] 标准变更	GB/T 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017
[14] 关键件一览表变更	见原 C-06801-1C170632 报告 P6 页	见本 C-06801-1C181916 报告 P6 页
原 3C 证书编号	2017010301963953	
已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C170632
本报告需与原检测报告一起阅读方有效。		

送试样机: RXD1 InA: 100A; Icw: 10kA; Ue: 230V; Ui: 690V; 50Hz; IP44-操作面 IP20C; 户内型