



161108340162



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证 试验报告


☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2018CCC0301-2972656
(任务编号)




产品名称: 单相多表位计量箱

型 号: RXD2

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



安全型式试验报告

申请编号: A2018CCC0301-2972656 (任务编号) 样品名称: 单相多表位计量箱 型号规格: RXD2 商标: / 样品数量: 1 台+样件 样品来源: 企业送样 样品生产序号: 2018070071 收样日期: 2018-10-25 完成日期: 2018-12-06		委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	
试验依据标准: GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO)》			
试验结论: 安全型式试验合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: RXD2 额定工作电压 (Ue): 400V、230V 额定绝缘电压 (Ui): 690V 频率 (fn): 50Hz 主母线额定电流 (InA): 250A~16A 主母线额定短时耐受电流 (Icw): 10kA 户内型/户外型: 户内型 外壳防护等级: IP44-操作面 IP20C			
主检: 赵文闯 签名:  日期: 2018-12-07		 浙江省机电产品质量检测所 2018 年 12 月 09 日	
审核: 袁科锋 签名:  日期: 2018-12-07			
签发: 杜 量 签名:  日期: 2018-12-09			
备注	送试样机: RXD2 InA: 250A; Icw: 10kA; Ue: 400V; Ui: 690V; 50Hz; IP44 -操作面 IP20C; 户内型。 变更信息详见附件表 1		