



161108340162



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他: 核查

申请编号: A2018CCC0301-2972659
(任务编号)

产品名称: 三相多表位计量箱

型 号: RXS2

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



安全型式试验报告

申请编号: A2018CCC0301-2972659

(任务编号)

样品名称: 三相多表位计量箱

型号规格: RXS2

商标: /

样品数量: /

样品来源: /

样品生产序号: /

收样日期: /

完成日期: /

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商): 人民电器集团有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验依据标准: GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 由一般人员操作的配电板(DBO)》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: RXS2

额定工作电压 (Ue): 400V

额定绝缘电压 (Ui): 690V

频率 (fn): 50Hz

主母线额定电流 (InA): 250A~16A

主母线额定短时耐受电流 (Icw): 10kA

户内型/户外型: 户内型

外壳防护等级: IP44-操作面 IP20C

主检: 赵文闯

签名: 赵文闯

日期: 2018-12-08

审核: 袁科锋

签名: 袁科锋

日期: 2018-12-08

签发: 杜量

签名: 杜量

日期: 2018-12-10

浙江省机电产品质量检测所
2018年12月10日

备注

变更信息	变更前	变更后
[12] 标准变更	GB/T 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017
原 3C 证书编号	2017010301963950	
已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C171698
		C-06801-1C170630
说明：此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		