



161108340162



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2018CCC0301-2937128
(任务编号)

产品名称: 单相单表位计量箱

型 号: SXD1

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所





安全型式试验报告

申请编号: A2018CCC0301-2937128 (任务编号) 样品名称: 单相单表位计量箱 型号规格: SXD1 商标: / 样品数量: 1 台+样件 样品来源: 企业送样 样品生产序号: 201810004 收样日期: 2018-10-25 完成日期: 2018-11-21	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
--	--

试验依据标准: GB/T 7251.3-2017 《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO)》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
型号: SXD1
额定工作电压 (Ue): 230V
额定绝缘电压 (Ui): 400V
频率 (fn): 50Hz
主母线额定电流 (InA): 80A~10A
主母线额定短时耐受电流 (Icw): 6kA
户内型/户外型: 户内型
外壳防护等级: IP44-操作面 IP20C
最大输出回路数: 1

主检: 赵文闯 签名:  日期: 2018-11-22	 浙江省机电产品质量检测所 2018 年 11 月 24 日
审核: 袁科锋 签名:  日期: 2018-11-22	
签发: 杜 量 签名:  日期: 2018-11-24	

备注	变更信息	变更前	变更后
	[12] 标准变更	GB/T 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017
	[14] 关键件一览表变更	见原 C-06801-1C160496 报告 P6 页	见本 C-06801-1C181905 报告 P6 页
	原 3C 证书编号	2016010301854286	
	已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况	
	原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C160496
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效。		
送试样机: SXD1 InA: 80A; Icw: 6kA; Ue: 230V; Ui: 400V; 50Hz; IP44-操作面 IP20C; 户内型			