



161108340162



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING

# 国家强制性产品认证 试验报告


☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2018CCC0301-2972646  
(任务编号)

产品名称: 三相单表位计量箱

型 号: SXS1

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



安全型式试验报告

申请编号: A2018CCC0301-2972646  
(任务编号)  
样品名称: 三相单表位计量箱  
型号规格: SXS1  
商标: /  
样品数量: 1 台+样件  
样品来源: 企业送样  
样品生产序号: 201810001  
收样日期: 2018-10-25  
完成日期: 2018-11-06




委托人: 人民电器集团有限公司  
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)  
  
生产者(制造商): 人民电器集团有限公司  
生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)  
  
生产企业: 浙江人民电器有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验依据标准: GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO)》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: SXS1  
额定工作电压 (Ue): 400V  
额定绝缘电压 (Ui): 400V  
频率 (fn): 50Hz  
主母线额定电流 (InA): 100A~10A  
主母线额定短时耐受电流 (Icw): 10kA  
户内型/户外型: 户内型  
外壳防护等级: IP44-操作面 IP20C  
最大输出回路数: 1

|         |                                                                                         |                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 主检: 赵文闯 | 签名:  | 日期: 2018-11-07 |
| 审核: 袁科锋 | 签名:  | 日期: 2018-11-07 |
| 签发: 杜 量 | 签名:  | 日期: 2018-11-09 |



浙江省机电产品质量检测所  
2018 年 11 月 09 日

备注

| 变更信息               | 变更前                         | 变更后                         |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| [12] 标准变更          | GB/T 7251.3-2006            | GB/T 7251.3-2017            |
| [14] 关键件一览表变更      | 见原 C-06801-1C160497 报告 P6 页 | 见本 C-06801-1C181913 报告 P6 页 |
| 原 3C 证书编号          | 2016010301854292            |                             |
| 已获证型号规格            | 见 P5 页 5 产品认证情况             |                             |
| 原证书检测机构/报告编号       | 浙江省机电产品质量检测所                | C-06801-1C160497            |
| 本报告需与原检测报告一起阅读方有效。 |                             |                             |

送试样机：SXS1 InA：100A；Icw：10kA；Ue：400V；Ui：400V；50Hz；IP44-操作面 IP20C；户内型