

CQC 产品认证

型式试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2025CQC107501-1313051

产品名称: 经互感器接入式计量箱

型 号: SXS3

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



型式试验报告	
申请编号: V2025CQC107501-1313051 样品名称: 经互感器接入式计量箱 型号: SXS3 商 标: / 样品数量: 1 台+样件 样品来源: 企业送样 样品生产序号: 202502002 收样日期: 2025-03-11 完成日期: 2025-04-01	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 人民电器集团有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验依据标准: GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO)》	
试验结论: 安全型式试验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 产品型号: SXS3 额定工作电压 (Ue): 400V、380V 额定绝缘电压 (Ui): 690V 频率 (fn): 50Hz 主母线额定电流 (InA): 250A~10A 主母线额定短时耐受电流 (Icw): 10kA 户内型/户外型: 户内型 外壳防护等级: IP44-操作面 IP20C、IP34D-操作面 IP20C 最大回路数: 2 回路	
主检: 佟鑫 签名:  日期: 2025-04-01	浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2025 年 04 月 01 日
审核: 袁萍平 签名:  日期: 2025-04-01	
签发: 马琳 签名:  日期: 2025-04-01	
备注	送试样品: SXS3 InA: 250A; Icw: 10kA; Ue: 400V; Ui: 690V; 50Hz; IP44-操作面 IP20C; 户内型; 最大回路数: 2 回路。 备注: 1、本单元系列经互感器接入式计量箱的电压等级有: 400V、380V, 当电压等级改变时, 产品结构与送试样机相同, 所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送试样机的电压等级。 2、本单元系列经互感器接入式计量箱的外壳防护等级有: IP44-操作面 IP20C、IP34D-操作面 IP20C, 当外壳防护等级改变时, 防护等级标识为 IP34D-操作面 IP20C 的产品, 其柜体结构与送试产品 (IP 防护等级为 IP44-操作面 IP20C) 一致。