



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 产品认证 型式试验报告

☐ 新申请 ☐ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☒ 其他：核查

申请编号：V2024CQC107501-1214749

产品名称：动力柜

型号：XL-21

检测机构：福建省产品质量检验研究院



型式试验报告

申请编号：V2024CQC107501-1214749 样品名称：动力柜 型号：XL-21 商标： 样品数量： 样品来源： 样品生产序号： 收样日期： 完成日期：2024-05-22	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：人民电器集团有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号		
试验依据标准： GB/T 7251.2—2023 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备》			
试验结论：合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 产品型号：XL-21 额定电压 (Un)：400V 额定绝缘电压 (Ui)：690V 额定频率 (fn)：50Hz 主母线的额定电流 (InA)：400A~10A 主母线的额定短时耐受电流 (Icw)：10kA 户内型/户外型：户内型 外壳防护等级：IP40			
主检：苏雄斌 签名： 审核：许家峰 签名： 签发：魏运明 签名：	日期：2024-05-22 日期：2024-05-23 日期：2024-05-24		
福建省产品质量检验研究院 检验检测专用章 2024 年 5 月 24 日			
备注	变更信息	变更前	变更后
	标准变更	GB/T 7251.12—2013	GB/T 7251.2—2023
	报告中生产企业地址	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
	关键元器件和材料一览表	见原报告 02501-19DQ367	见报告 02501-24DQ2598
	原证书编号	CQC2019010301167894	
	原安全型式试验报告编号	02501-19DQ367	
	原变更报告编号 (如有)	/	
	原检测机构	福建省产品质量检验研究院	
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效		