



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0305-2375100  
(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关电器

型号: RDXQ5-63

检测机构: 上海电器设备检测所



样品名称: 双电源自动转换开关电器  
型号: RDXQ5-63  
商 标:   
样品数量: 5台  
样品来源: 工厂送样

收样日期: 2016-07-15  
完成日期: 2016-11-17

委托人: 人民电器集团有限公司  
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区  
(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司  
生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区  
(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论: 依据 GB/T14048.11-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDXQ5-63

额定绝缘电压(Ui): 400V;

额定冲击耐受电压(Uimp): 4kV;

控制器额定冲击耐受电压(Uimp): 4kV;

约定发热电流(Ith): 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

额定工作电压(Ue): AC400V;

额定工作电流(Ie): 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

使用类别: AC-33iB;

额定短路接通能力(Icm)(峰值): 9.18kA;


额定短路分断能力(Icn): 6kA;

电器级别: CB级;

转换方式: ATSE;

极数: 3P, 4P

主检:  日期: 2016.11.29

审核:  日期: 2016.11.29

签发:  日期: 2016.11.29

备注: 无

