



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0305-2493815
(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关

型号: RDQH-800

检测机构: 上海电器设备检测所



样品名称: 双电源自动转换开关
型号: RDQH-800
商 标:

委托人: 人民电器集团有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区
(柳市人民工业园)

样品数量: 3台
样品来源: 工厂送样

生产者: 人民电器集团有限公司
生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区
(柳市人民工业园)

收样日期: 2017-02-08
完成日期: 2017-03-22

生产企业: 浙江人民电器有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论: 依据 GB/T14048.11-2016 检验合格

本中请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDQH-800

额定绝缘电压(Ui): 690V;

额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV;

控制器额定冲击耐受电压(Uimp): 4kV;

约定发热电流(Ith): 800A;

额定工作电压(Ue): AC400V;

额定工作电流(Ie): 630A, 700A, 800A;

使用类别: AC-33iB;

额定短路接通能力(Icm)(峰值): 220kA (H型), 165kA (M型);

额定短路分断能力(Icn): 100kA (H型), 75kA (M型);

电器级别: CB级;

转换方式: ATSE;

极数: 3P,4P;

主检: 日期: 2017.3.23

审核: 日期: 2017.3.23

签发: 日期: 2017.3.23

备注: 变更内容见本报告第2页附页

