



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3258



2014002903Z

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0302-2449259

产品名称: 隔离开关

型号: RDH5(HGL)-400

检测机构: 浙江立德产品技术有限公司 低压电器实验室



样品名称: 隔离开关
型号: RDH5(HGL)-400
商标: /
样品数量: 7台
样品来源: 送样

收样日期: 2016-11-15
完成日期: 2016-12-22

委托人: 人民电器集团有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商): 人民电器集团有限公司
生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论: 依据 GB 14048.3-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDH5(HGL)-400

Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ith: 400A;


Ue: AC400V;

Ie: 200A、250A、315A、350A、400A;

Iew: 10kA/1s, Icm(峰值): 17kA;

使用类别: AC-23B; 极数: 3P、4P

主检:  日期: 2016.12.22

审核:  日期: 2016.12.22

签发:  日期: 2016.12.22

(浙江立德产品技术有限公司
低压电器实验室)
2016年12月22日

备注: 试品编号:
#1、#2、#3、#5、#6: RDH5(HGL)-400/4, Ie=200A
#4: RDH5(HGL)-400/4, Ie=400A
#7: RDH5(HGL)-400/3, Ie=400A 用于核查结构并拍照