



161100110161



(2016)京监检字0161号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0305-2493743

产品名称: 双电源自动转换开关(PC级)

型号: RDQ6-630/3P, RDQ6-630/4P

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2016CCC0305-2493743

样品名称: 双电源自动转换开关

型号: RDQ6-630/3P

RDQ6-630/4P

商标: /

数量: 4台

样品来源: 生产企业送样

收样日期: 2017年02月07日

完成日期: 2017年04月25日

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDQ6-630/3P, RDQ6-630/4P

Ue: AC400V; Ui: 690V; Uimp: 8kV

Ie: 250A, 315A, 350A, 400A, 500A, 630A;

使用类别: AC-33iB;

Icm(峰值): 26kA; Icw: 13kA/60ms; Iq: 50kA

控制转换的方式: ATSE;

电器级别: PC级;

极数: 3P, 4P; 控制器 Uimp: 4kV;

主检: 何炬 签名: 何炬 日期: 2017-04-25

审核: 陆林林 签名: 陆林林 日期: 2017-04-25

签发: 王国忠 签名: 王国忠 日期: 2017-04-25

(检测机构名称, 盖章)
2017年04月25日

备注:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	国家标准	GB/T14048.11-2008	GB/T14048.11-2016
2	产品名称	双电源自动切换开关	双电源自动转换开关
3	额定冲击耐受电压	主回路: 6kV; 控制和辅助回路: /	主回路: 8kV; 控制和辅助回路: 4kV
4	额定绝缘电压	控制和辅助回路: /	控制和辅助回路: 400V
5	增加 Iq 参数	无	50kA

产品认证情况:

原 3C 证书编号: 2012010305547771

原型式试验
检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司 报告编号: C-040-12B0843-S

备注: 本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。