



161100110161



(2016)方圆检测字0161号

中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116

## 国家强制性产品认证

## 试验报告

□新申请 □变更 □监督 □复审 ■新申请 OEM

申请编号: A2017CCC0301-2620452

产品名称: 低压动态无功有源综合补偿装置

型号: RDPQC

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司  
(浙江方圆电气设备检测有限公司)

## 安全型式试验报告

申请编号: A2017CCC0301-2620452

样品名称: 低压动态无功有源综合补偿装置

型号: RDPQC

商 标:



样品数量: 1台

样品来源: 试制产品送样

样品生产序号: 20170304

收样日期: 2017-06-30

完成日期: 2017-08-23

委 托 人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 乐清市经济开发区

(柳市人民工业园)

生 产 者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 乐清市经济开发区

(柳市人民工业园)

生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验依据标准:

GB/T 15576-2008《低压成套无功功率补偿装置》

试验结论:

安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDPQC

主母线:  $I_n=209A\sim 73.8A$ ,  $I_{cw}=15kA$ ; $U_e=400V$ ,  $U_i=690V$ ;  $50kvar+120kvar\sim 60kvar$ ;  $50Hz$ ;  $IP44$ ;

三相补偿; 户外型;

控制投切电容器的元件类型: 复合开关。

主检: 孙云龙 签名: *孙云龙* 日期: 2017-08-30审核: 柴龙 签名: *柴龙* 日期: 2017-08-30签发: 黄芳 签名: *黄芳* 日期: 2017-08-30(检测机构名称, 盖章)  
2017年08月30日

备 注

送试样品:  $I_n=209A$ ,  $I_{cw}=15kA$ ;  $U_e=400V$ ,  $U_i=690V$ ;  $50kvar$  (SVG)  $+120kvar$ ;  
 $50Hz$ ;  $IP44$ 。