



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0305-2493806
(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关

型号: RDQH-630/3P, RDQH-630/4P

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 双电源自动转换开关
型号: RDQH-630/3P, RDQH-630/4P
商标: /
样品数量: 3台
样品来源: 工厂送样
收样日期: 2017-02-13
完成日期: 2017-03-02

委托人: 人民电器集团有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区
(柳市人民工业园)
生产者: 人民电器集团有限公司
生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区
(柳市人民工业园)
生产企业: 浙江人民电器有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站
路555号

试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDQH-630/3P, RDQH-630/4P
Ui:690V(主), 690V(控); Uimp:8kV(主), 4kV(控);
Ue:AC400V;
Ie: 350A, 400A, 500A, 630A;
使用类别:AC-33B;
Icn:65kA; Icm(峰值):143kA;
电器级别:CB 级; 转换方式:ATSE;
极数:3P, 4P.

主检: 戴维强 签名: 戴维强 日期: 2017-04-18

审核: 陆维平 签名: 陆维平 日期: 2017-04-18

签发: 许建林 签名: 许建林 日期: 2017-04-18



备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
	见附件	见附件

2. 原 3C 认可报告编号: C-040-1184720-S;

3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原 3C 证书编号: 2012010305535920;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。