



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

## 国家强制性产品认证

### 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0305-2493808  
(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关

型号: RDQH-400/3P, RDQH-400/4P

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 双电源自动转换开关  
型号: RDQH-400/3P, RDQH-400/4P  
商标: /  
样品数量: 3台  
样品来源: 工厂送样  
收样日期: 2017-02-13  
完成日期: 2017-02-27

委托人: 人民电器集团有限公司  
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区  
(柳市人民工业园)  
生产者: 人民电器集团有限公司  
生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区  
(柳市人民工业园)  
生产企业: 浙江人民电器有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站  
路555号

试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDQH-400/3P, RDQH-400/4P  
Ui: 690V(主), 690V(控); Uimp: 8kV(主), 4kV(控);  
Ue: AC400V;  
Ie: 225A, 250A, 315A, 350A, 400A;  
使用类别: AC-33iB;  
Icn: 65kA; Icm (峰值): 143kA;  
电器级别: CB级; 转换方式: ATSE;  
极数: 3P, 4P.

主检: 戴维强 签名: 日期: 2017-04-18

审核: 闫明显 签名: 日期: 2017-04-18

签发: 许建林 签名: 日期: 2017-04-18



备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
	见附件	见附件

2. 原 3C 认可报告编号: C-040-1184719-S;

3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原 3C 证书编号: 2012010305535919;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。