



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0308-2490506
(任务编号)

产品名称: 有填料封闭管式刀型触头熔断器

型 号: RT0-200

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 有填料封闭管式刀型触头熔断器	委托人: 人民电器集团有限公司
型 号: RT0-200	委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
商 标: /	生产者: 人民电器集团有限公司
样品数量: 5 支持件+16 熔断体	生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
样品来源: 工厂送样	生产企业: 浙江人民电器有限公司
收样日期: 2017-03-07	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
完成日期: 2017-03-17	

试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RT0-200
熔断体的额定电压 U_n : AC380V;
熔断体的额定电流 I_n : 80A、100A、125A、160A、200A;
额定分断能力 I_t : 50kA; 分断范围和使用类别: gG;
熔断器支持件的额定电压 U_n : AC380V;
额定冲击耐受电压 U_{imp} : 4kV;
熔断器支持件的额定电流 I_n : 200A;
极数: 1P;

主检: 王 炜 签字: 日期: 2017-03-31

审核: 闫明显 签字: 日期: 2017-03-31

签发: 许建林 签名: 日期: 2017-03-31

(检测机构名称、盖章)

备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
见附页	见附页	见附页

2.原 3C 认可报告编号: 03601-A-10C0058-S;

3.出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原 3C 证书编号: 2002010308013296;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。