



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0308-2490502
(任务编号)

产品名称: 有填料封闭管式刀型触头熔断器

型 号: RT0-100

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 有填料封闭管式刀型
触头熔断器

型 号: RT0-100

商 标: /

样品数量: 1 支持件+2 熔断体

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2017-03-07

完成日期: 2017-03-09

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人
民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人
民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555
号

试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RT0-100

熔断体的额定电压 U_n : AC380V;

熔断体的额定电流 I_n : 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A;

额定分断能力 I_b : 50kA; 分断范围和使用类别: gG;

熔断器支持件的额定电压 U_n : AC380V;

熔断器支持件的额定冲击耐受电压 U_{imp} : 4kV;

熔断器支持件的额定电流 I_n : 100A;

极数: 1P;

主检: 王 炜 签名: 日期: 2017-03-31

审核: 陆维导 签名: 日期: 2017-03-31

签发: 许建林 签名: 日期: 2017-03-31



备注:

1. 变更情况:

| 序号和名称 | 变更前 | 变更后 |
|-------|-----|-----|
| 见附页 | 见附页 | 见附页 |

2. 原 3C 认可报告编号: C-040-10C0063-S;

3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原 3C 证书编号: 2002010308013301;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。