



2015003348Z

中国认可
DEKRA
认证
TESTING
CNAS L1937

(2015) 国认监认字 (514) 号

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2017CCC0301-2572605

产品名称: 低压电缆分接箱

型 号: DFX

检测机构: 国家中低压配电设备质量监督检验中心
(镇江市产品质量监督检验中心)



安全型式试验报告

申请编号: A2017CCC0301-2572605

样品名称: 低压电缆分接箱

型 号: DFX

商 标: /

样品数量: 1台

样品来源: 工厂送样

样品生产序号: 201704060007

收样日期: 2017-04-19

完成日期: 2017-05-12

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验依据标准: GB/T7251.5-2008《低压成套开关设备和控制设备 第5部分: 对公用电网动力配电成套设备的特殊要求》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: DFX

额定工作电压 (U_n): 400V额定绝缘电压 (U_i): 690V主母线额定电流 (I_n): 630A-100A主母线额定短时耐受电流 (I_{cw}): 15kA

主开关分断能力: 15kA 外壳防护等级: IP44

频率: 50Hz

主检: 朱 修 签名:  日期: 2017-05-24审核: 陆圣阳 签名:  日期: 2017-05-24签发: 陆 丽 签名:  日期: 2017-05-24(检测机构名称、盖章)
2017年05月24日

备注

送试样品: DFX In=630A Icw=15kA