



国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2015CCC0307-2133726

(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型号: DZ47LE-32



检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 剩余电流动作断路器

委托人: 人民电器集团有限公司

型号: DZ47LE-32

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

数量: 177

生产者(制造商): 人民电器集团有限公司

收样日期: 2016-03-16

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

完成日期: 2016-06-03

生产企业: 浙江人民电器有限公司

样品来源: 企业送样

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论: 依据 GB 16917.1-2014、GB 16917.22-2008 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ47LE-32; Ue: AC230V (1P+N, 2P); AC400V (3P, 3P+N, 4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A; C、D型特性; IΔn: 30mA/AC型; 电子式; IΔm: 2kA; Ics=Icn: 6kA; 极数: 1P+N (N极常通, 不适用于隔离用)、2P、3P、3P+N (N极常通, 不适用于隔离用)、4P

主检: 傅炳 签名: 日期: 2016-06-06

审核: 高云燕 签名: 日期: 2016-06-07

签发: 杜量 签名: 日期: 2016-06-08



备注: 操作性能寿命-S图; 接通分断-T图; 预期波-Y图