



# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请  变更  监督  复审  其他:

申请编号: A2015CCC0307-2135057  
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型号: RDL7-63

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 剩余电流动作断路器

型号: RDL7-63

数量: 79

收样日期: 2016-03-16

完成日期: 2016-04-29

样品来源: 企业送样

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商): 人民电器集团有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论: 依据 GB 16916.1-2014、GB 16916.21-2008 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDL7-63 Un: AC230V(2P), AC400V(4P); In: 25A、40A、63A; I $\Delta$ n: 30mA、50mA、100mA、300mA; AC型; 电磁式; I $\Delta$ m: 500A(25A、40A)、630A(63A); Im: 500A(25A、40A)、630A(63A); Inc: 6kA; I $\Delta$ c: 6kA; 极数: 2P、4P

主检: 傅炳 签名: 日期: 2016-05-23

审核: 高云燕 签名: 日期: 2016-05-24

签发: 杜量 签名: 日期: 2016-05-25

浙江省机电产品质量检测所

2016年05月25日

检验专用章

备注: 操作性能寿命-S图; 接通分断-T图; 预期波-Y图;

变更信息	变更前	变更后
[12] 标准换版	GB 16916.1-2003 GB 16196.21-2008	GB 16916.1-2014 GB 16196.21-2008
[3] 产品型号更改, 不影响电器安全的内部结构不变	RDL67-63	RDL7-63
[14] 关键件供应商名称变更	浙江合兴电工有限公司 中希合金有限公司	合兴集团有限公司 中希集团有限公司
原3C证书编号	2012010307536414	
已获证型号规格	见P5页5产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-076-1C11088
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		