



国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2015CCC0307-2133722
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型号: DZ47LE-63

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 剩余电流动作断路器
型号: DZ47LE-63
数量: 173
收样日期: 2016-03-16
完成日期: 2016-05-09
样品来源: 企业送样

委托人: 人民电器集团有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产者(制造商): 人民电器集团有限公司
生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业: 浙江人民电器有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论: 依据 GB 16917.1-2014、GB 16917.22-2008 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ47LE-63; Ue: AC230V (1P+N, 2P); AC400V (3P, 3P+N, 4P); In: 40A、50A、63A; C、D型特性; I Δ n: 30mA/AC型; 电子式; I Δ m: 2kA; Ics=Icn: 6kA (C型 40A); Ics=Icn: 4.5kA (C型 50A、63A); Ics=Icn: 4.5kA (D型); 极数: 1P+N (N极常通, 不适用于隔离用)、2P、3P、3P+N (N极常通, 不适用于隔离用)、4P

主检: 傅炳 签名: 日期: 2016-05-25

审核: 高云燕 签名: 日期: 2016-05-26

签发: 杜量 签名: 日期: 2016-05-27



备注: 操作性能寿命-S图; 接通分断-T图; 预期波-Y图