



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307012495

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

漏电断路器

DZ15LE-40/2901, DZ15LE-40/3901, DZ15LE-40/3902, DZ15LE-40/4901; Ue: AC220V (2P), AC380V (3P, 3P+N); Ui: 380V; In: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; 过电流脱扣器类型: 液压电磁式; 使用类别: A类; 脱扣级别: 10A; 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; Ics=Icu: 3kA; IΔn: 30mA, 50mA, 100mA; AC型; IΔm: 1kA; 2P, 3P, 3P+N (N极常通)

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则

CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年01月20日

有效期至: 2021年01月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年09月02日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1279685