



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016010307864649

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

RDM5-400L, RDM5-400M, RDM5-400H, RDM5-400LR, RDM5-400MR, RDM5-400HR; Uimp:12kV; Ui:1000V;
Ue: AC400V/690V; In:200A, 225A, 250A, 315A, 350A, 400A; 过电流脱扣器类型:热磁式; AC400V/L
型:ics:50kA, lcu:50kA; M 型:ics:70kA, lcu:70kA; H 型:ics:75kA, lcu:100kA; AC690V/L 型:ics:10kA,
lcu:20kA; M 型:ics:15kA, lcu:25kA; H 型:ics:18kA, lcu:35kA; 使用类别:A; 极数:3P, 4P; 适用于
隔离用; 配用的辅助触头:1NO1NC; lth:3A, AC-15:400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A; 配用的报警触头:
1NO1NC; lth:3A, AC-15:400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A; 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2018 年 08 月 22 日 有效期至: 2021 年 05 月 19 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016 年 05 月 19 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:



中国质量认证中心