



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016010307864653

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

RDM5-630L, RDM5-630M, RDM5-630H, RDM5-630LR, RDM5-630MR, RDM5-630HR; Uimp:12kV; Ui:1000V;
Ucr: AC400V/690V; In: 400A, 500A, 630A; 过电流脱扣器类型:热磁式; AC400V:L 型:ics:50kA, lcu:50kA;
M 型:ics:70kA, lcu:70kA; H 型:ics:75kA, lcu:100kA; AC690V:L 型:ics:10kA, lcu:20kA; M 型:ics:15kA,
lcu:25kA; H 型:ics:18kA, lcu:35kA; 使用类别:A; 极数:3P, 4P; 适用于隔离用; 50Hz; 配用的辅助触头:1NO1NC; lth:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A; 配用的报警触头:1NO1NC; lth:3A,
AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A; 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2018年08月22日 有效期至: 2021年05月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016年05月19日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:



中国质量认证中心