



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016010307864665

## 委托人名称、地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

## 生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

## 生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

RDM5-800L、RDM5-800M、RDM5-800H、RDM5-800LR、RDM5-800MR、RDM5-800HR; Uimp:12kV; Ui:1000V;  
Ue: AC400V/690V; In: 500A, 630A, 700A, 800A; 过电流脱扣器类型:热磁式; AC400V-L 型:ics:65kA,  
lcu:65kA; M 型:ics:75kA, lcu:75kA; H 型:ics:75kA, lcu:100kA; AC690V-L 型:ics:10kA, lcu:20kA; M  
型:ics:15kA, lcu:25kA; H 型:ics:20kA, lcu:35kA; 使用类别:A; 极数:3P, 4P; 适用于隔离用; 配用  
的辅助触头:1NO1NC; lth:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A; 配用的报警触头:1NO1NC; lth:3A,  
AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A; 型号解释见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,  
特发此证。

发证日期: 2018年08月22日 有效期至: 2021年05月19日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016年05月19日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



主任:



## 中国质量认证中心