



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016010307914334

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

漏电断路器

RDB3HLE-63; Ue: AC230V (1P+N, 2P), AC400V
(3P, 3P+N, 4P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; C, D型特性; I Δ n: 30mA; 额定
剩余动作类型: AC型, 电子式; Ics=7.5kA, Icn=10kA; I Δ m: 630A; 1P+N(N极常
通), 2P, 3P, 3P+N(N极常通), 4P; 2P, 3P, 4P: 适用于隔离用; 1P+N, 3P+N: 不适用于隔离用

产品标准和技术要求

GB 16917.1-2014, GB 16917.22-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年10月31日 有效期至: 2021年10月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1545826