产品认证证书

证书编号： CQC16012152525

申请人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园）

制造商名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园）

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司（V025907）
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

电能表外置断路器

RDB5Z-100N, RDB5Z-100H；详见参数附件

产品标准和技术要求

CQC 1121-2016

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合CQC11-462187-2016认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2016年12月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2016年09月19日

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路188号9区 100070

产品认证证书

附录：　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC16012152525　　纸号：93682

RDB5Z-100N、RDB5Z-100H Ui：500V；　Ue：AC230V(1P+N，2P)，AC400V(3P+N，4P)；　In：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A；　瞬时脱扣类型：C型、D型；　Icn：RDB5Z-100N：6kA，RDB5Z-100H：10kA；　Ics：RDB5Z-100N：　6kA，RDB5Z-100H：7.5kA；极数：1P+N(N极可开闭)、2P 、3P+N(N极可开闭)、4P；　控制方式：远程全自动控制方式 控制电平电压：220V

型号的解释：

RD　B　5　Z - 100　□　□

- 无代码表示右侧机构，1代表左侧机构
- N：普通型、H：高分断型
- 壳架等级额定电流
- 自动重合闸，具有预付费及分励脱扣功能
- 设计序号
- 小型断路器
- 企业代号

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路188号9区 100070