



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2013010304599890

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器
RDC67-95,RDC67-110,RDC67-95N,RDC67-110N;详见参数附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2018年03月14日 有效期至：2023年03月14日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2013年03月22日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话：+86 10 83886666

Q 1927842



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 1 页 共 3 页

证书编号：2013010304599890

纸号：1927842

RDC67-95, RDC67-110, RDC67-95N, RDC67-110N

Ui:690V; Ith=120A;

RDC67-95:

AC-2:Ue/Ie:220V/230V/95A, 380V/400V/95A, 660/690V/64A;

AC-3:Ue/Ie:220V/230V/95A, 380V/400V/95A, 660/690V/64A;

AC-4:Ue/Ie:220V/230V/58A, 380V/400V/58A, 660/690V/33A;

RDC67-110:

AC-2:Ue/Ie:220V/230V/110A, 380V/400V/110A, 660/690V/64A;

AC-3:Ue/Ie:220V/230V/110A, 380V/400V/110A, 660/690V/64A;

AC-4:Ue/Ie:220V/230V/65A, 380V/400V/65A, 660/690V/38A;

RDC67-95N:

AC-4:Ue/Ie:220V/230V/58A, 380V/400V/58A, 660/690V/33A;

RDC67-110N:

AC-4:Ue/Ie:220V/230V/65A, 380V/400V/65A, 660/690V/38A;

Us: AC24V,36V,110V,127V,220V,380V 50Hz; 3P;

配用辅助触头:

注：此附录与证书同时使用时有效。



主任：



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话：+86 10 83886666