



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2013010304602312

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器
RDC67-40,RDC67-50,RDC67-40N,RDC67-50N;详见参数附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,特发此证。

发证日期:2018年03月14日 有效期至:2023年03月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2013年03月22日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 1927844



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 4 页

证书编号:2013010304602312

纸号:1927844

RDC67-40, RDC67-50, RDC67-40N, RDC67-50N

Ui:690V

Ith:65A;

Ue/Ie:

RDC67-40:

AC-2:AC220V/230V/40A, 380V/400V/40A, 660/690V/23A;

AC-3:AC220V/230V/40A, 380V/400V/40A, 660/690V/23A;

AC-4:AC220V/230V/32A, 380V/400V/32A, 660/690V/18.5A;

RDC67-50:

AC-2:AC220V/230V/50A, 380V/400V/50A, 660/690V/29A;

AC-3:AC220V/230V/50A, 380V/400V/50A, 660/690V/29A;

AC-4:AC220V/230V/40A, 380V/400V/40A, 660/690V/23A;

RDC67-40N:

AC-4:AC220V/230V/32A, 380V/400V/32A, 660/690V/18.5A;

RDC67-50N:

AC-4:AC220V/230V/40A, 380V/400V/40A, 660/690V/23A;

注:此附录与证书同时使用时有效。



主任:



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666