



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017010302941299

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

熔断器式隔离开关

HR6-400: Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 225A、250A、315A、350A、400A; Ue: AC400V/660V;
AC400V: Ie: 225A、250A、315A、350A、400A; AC660V: Ie: 225A、250A、315A;
Iq: 50kA; 使用类别: AC-23B; 极数: 3P

产品标准和技术要求

GB/T14048.3-2017

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2018年11月28日 有效期至: 2022年03月13日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2017年03月13日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:



中国质量认证中心