



产品认证证书

证书编号: CQC17012167002

申请人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司 (V025907)
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

电能表外置断路器

ED07Z-60N, ED07Z-80N; Ue: AC230V (1P+N, 2P), AC400V (3P+N, 4P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A; Ui: 500V; Uimp: 6kV; 瞬时脱扣特性: C型, D型; N型: Icu=Ics=4ka; B型: Icu: 10ka, Ics: 7.5ka; 极数: 1P+N (带一个保护极, N极可开闭), 2P (带两个保护极), 3P+N (带三个保护极, N极可开闭), 4P (带四个保护极); 控制方式: 远程全自动控制方式; 控制电平电压: AC 220V

产品标准和技术要求

CQC 1121-2016

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合CQC11-462187-2016认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2017年04月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: _____



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0098840