



产品认证证书

证书编号: CQC18020204125

申请人名称及地址

人民电器集团有限公司
乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称及地址

人民电器集团有限公司
乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司(V025907)
浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

产品名称和系列、规格、型号

三相不平衡自动调节装置(低压配电网有源不平衡补偿装置)

RDSPC Ue=400V; Ui=690V; 额定补偿容量: 50kvar<Qs100kvar; 额定频率: 50Hz; 防护等级:
IP44; 不平衡电流补偿率: ≥95%; 使用安装场所: 户外; 有谐波治理功能

产品标准和技术要求

CQC1311-2017

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC13-471614-2017 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2018 年 10 月 23 日 有效期至: 2023 年 01 月 01 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: _____



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0129085