



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019010307249836

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

小型断路器
RDB3-100、RDB3U-100、RDB3-100Z、RDB3U-100Z; 参数详见附件

产品标准和技术要求

GB/T10963.1-2005, GB/T10963.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求, 特发此证。

发证日期: 2019年11月15日 有效期至: 2024年11月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆楠



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 2454213



中国国家强制性产品认证证书

附录

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2019010307249836

纸号: 2454213

RDB3-100、RDB3U-100、RDB3-100Z、RDB3U-100Z;

Ui: 690V; Uimp: 6kV;

Ue: RDB3-100、RDB3U-100: AC230/400V (1P)、AC400V (2P、3P、4P);

RDB3-100Z、RDB3U-100Z: AC230/400V (1P)、AC400V (2P)、DC220V (1P、2P);

In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A;

RDB3-100、RDB3U-100: Icn=10000A; Ics=7500A;

RDB3-100Z、RDB3U-100Z: Icn=10000A (交流)、6000A (直流);

Ics=7500A (交流)、6000A (直流);

瞬时脱扣类型: C型、D型 (RDB3-100、RDB3U-100),

B型、C型 (RDB3-100Z、RDB3U-100Z);

极数: AC: 1P、2P、3P、4P (所有极均为保护极); DC: 1P (外形)、2P (外形)。

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆楠



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666