



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019010307199183

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

RDB5LE-40; UI: 500V; Uimp: 6kV; Ue: AC230V; In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; C、D型特性; I Δ n: 10mA, 30mA/AC型/电子式; I Δ m: 2000A; Ics=Icn: 6000A; 极数: 2P(带一个保护极, N极可开闭); 适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T16917.1-2014; GB/T16917.22-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2019年07月24日 有效期至: 2024年07月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆楠



中国质量认证中心