



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019010307265264

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

RDB5LE-63B; Uimp: 6kV; Ui: 400V; Ue: AC230V (1P+N、2P)、AC400V (3P、3P+N、4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C型、D型; I $\Delta$ n: 30mA、50mA/B型, 电子式; I $\Delta$ m: 2kA; Ics: 6kA; Icn: 6kA; 极数: 1P+N (1个保护极, N极常通)、2P、3P、3P+N (3个保护极, N极常通)、4P; 1P+N、3P+N: 不适用于隔离, 2P、3P、4P: 适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T22794-2017

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,  
特发此证。

发证日期: 2019年12月31日 有效期至: 2024年12月31日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询  
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



主任:

陆楠



## 中国质量认证中心