



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019010307267838

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器  
RDB5TLE-63; 详见参数附件

产品标准和技术要求

GB/T16917.1-2014;GB/T16917.22-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求, 特发此证。

发证日期: 2019年12月30日 有效期至: 2024年12月30日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询  
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



主任:

陆楠



## 中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 2510605



# 中国国家强制性产品认证证书

附录

第1页共1页

证书编号: 2019010307267838

纸号: 2510605

RDB5TLE-63;  
Uimp:4kV;  
Ui:500V;  
Ue:AC230V(1P+N,2P),AC400V(3P,3P+N,4P);  
In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;  
瞬时脱扣类型:C,D型;  
Icn=Ics=6000A;  
IΔn=30mA,50mA,100mA/AC型,电子式;  
IΔm=2000A;  
1P+N(带一个保护极,N常通,不适用于隔离用)  
2P(带两个保护极)  
3P(带三个保护极)  
3P+N(带三个保护极,N常通,不适用于隔离用)  
4P(带四个保护极)  
50Hz;

注:此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆楠



## 中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666