



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017010307954808

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

RDB7HLE-63; Ue: AC230V(1P+N, 2P), AC400V(3P, 3P+N, 4P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类型: C型; Ics=7.5kA; Icn=10kA; IΔn: 30mA/AC型; 电子式; IΔm: 2000A; 极数: 1P+N(一个保护极, N极常通, 不适用于隔离用)、2P、3P、3P+N(三个保护极, N极常通, 不适用于隔离用)、4P;

产品标准和技术要求

GB/T16917.1-2014, GB/T16917.22-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2019年01月17日 有效期至: 2022年04月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2017年04月19日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆梅



中国质量认证中心