



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019010307266547

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

RDB7LE-125、RDB7LE-125H: Ulmp:4kV; Ui:690V; Ue:AC230V(1P+N、2P)、AC400V(3P、3P+N、4P);
In:80A、100A、125A; 过电流脱扣器类型:热磁式; In:30mA△、50mA、100mA/AC型/非延时型;
漏电脱扣器类型:电子式; 使用类别:A; RDB7LE-125: Icu:6kA; Ics:6kA; RDB7LE-125H: Icu:7.5kA;
Ics:10kA; Idm:3kA; 极数:1P+N(1个保护极, N极常通)、2P、3P、3P+N(3个保护极, N极常通)、
4P(3个保护极, N极可关闭); 2P、3P、4P适用于隔离用, 1P+N、3P+N不适用于隔离用

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期:2019年12月31日 有效期至:2024年12月31日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



主任:

陆楠



中国质量认证中心