



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018010304052068

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

RDC5-25,RDC5-32,RDC5-38,RDC5-25N,RDC5-32N,RDC5-38N; 详细参数及型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010;

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,特发此证。

发证日期:2018年03月20日 有效期至:2023年03月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



主任:



## 中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 1920772



# 中国国家强制性产品认证证书

附录

第1页共2页

证书编号:2018010304052068

纸号:1920772

RDC5-25, RDC5-32, RDC5-38, RDC5-25N, RDC5-32N, RDC5-38N

Uimp:8kV;

Ui:690V;

Ith: RDC5-25, RDC5-25N:32A; RDC5-32, RDC5-32N, RDC5-38, RDC5-38N:40A;

AC-3: Ue/Ie:

RDC5-25, RDC5-25N: AC380V/400V/25A, AC660V/690V/18A;

RDC5-32, RDC5-32N: AC380V/400V/32A, AC660V/690V/22A;

RDC5-38, RDC5-38N: AC380V/400V/38A, AC660V/690V/22A;

AC-4: Ue/Ie:

RDC5-25, RDC5-25N: AC380V/400V/8.5A, AC660V/690V/4.4A;

RDC5-32, RDC5-32N: AC380V/400V/12A, AC660V/690V/7.5A;

RDC5-38, RDC5-38N: AC380V/400V/14A, AC660V/690V/8.9A;

使用类别:AC-3, AC-4;

Us: AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC127V, AC220V/230V, AC240V, AC380V/400V,

AC415V, AC440V, 50Hz;

极数:3P;

配用的辅助触头:(本体)

1NO、1NC

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;

注:此附录与证书同时使用时有效。



主任:



## 中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666